

	MEMORIAL E CÁLCULO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO ANP 881/2022	Revisão: 00
		Código: D.GC.05
		Página 1 de 1

Atualizado: 02/10/2026

MEMÓRIA DE CALCULO CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAGEM DO TERMINAL (m³/mês)

Volume da tancagem operacional	:	122.000	m³
Giro esperado	:	1,5	
Capacidade máxima de armazenagem	:	180.00	m³/mês
Taxa de ocupação da tancagem estática	:	100%	
Taxa de ociosidade	:	0,0	

MEMÓRIA DE CÁLCULO CAPACIDADE MÁXIMA DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO (m³/mês)

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

- 32 Tanques de armazenamento com capacidade que variam de 200 m³ até 7.500 m³;
- 3 dutos aço carbono com medidas de 10" 12" e 14", todos conectados ao Pier de Granéis Líquidos 1;
- 1 duto aço carbono de 10" conectado a refinaria abreu e lima.
- 2 dutos aço carbono de 08" e 10" conectado ao terminal Vibra Energia

MODAL

RECEBIMENTO

EXPEDIÇÃO

MARÍTIMO/

Quantidade de berços públicos	:	2	2
Quantidade de berços privados	:	0	0
Taxa de utilização dos berços	:	57%	57%
Total de horas operacionais por mês	:	1440	1440
Vazão operacional (m³/h)	:	750	750
Capacidade máxima movimentação (m³/mês)	:	130.000	130.000

RODOVIÁRIO

Quantidade de baias	:	4	11
Total de horas operacionais por mês	:	552	552
Quantidade de braços/ponto operacional	:	4	33
Taxa de utilização das baias	:	100%	100%
Vazão operacional (m³/h)	:	170	120
Capacidade máxima movimentação (m³/mês)	:	375.000	1.059.00

DUTOVIÁRIO

Quantidade de dutos	:	6	5
Total de horas operacionais por mês	:	720	720
Taxa de utilização duto	:	80%	80%
Vazão operacional (m³/h)	:	750	750
Capacidade máxima movimentação (m³/mês)	:	58.500	58.500

Revisado por: Jorge Santos	Aprovado por: Thiago Souza
Data revisão: 02/10/2026	Data aprovação: 02/10/2026